



Datum: 28.01.2020

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Bezirksausschuss Oberkirchen/Westfeld			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat:	Amt: Bauamt/Ver- und Entsorgung, GIS	Sachbearb.: Herr Behnke
-----------	---	----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Bauamt					
Finanzabteilung					

**TOP: Wassertransportleitung "Nordenau - Ohlenbach"
- Beschlussfassung über das Ausbauprogramm**

Produktgruppe: 53.01 Ver- und Entsorgung

1. Beschlussvorschlag:

Der Bezirksausschuss Oberkirchen / Westfeld beschließt das vorgestellte Bauprogramm.

2. Sachverhalt und Begründung:

Um die Wasserversorgung im Ortsteil Ohlenbach auch in Zukunft dauerhaft sicherzustellen, ist es zwingend notwendig die in einem zwischenzeitlich desolaten Zustand befindliche Wassertransportleitung von Nordenau zum Hochbehälter Rehhecke dringend zu erneuern.

Eine Erneuerung in der bestehenden Trasse ist auf Grund topographischer Gegebenheiten wirtschaftlich extrem ungünstig. Daher wurde eine alternative Leitungstrasse geplant, über die die Verlegung der neuen Leitung wesentlich wirtschaftlicher hergestellt werden kann.

Die Trasse beginnt in der Straße „Am Hagen“, kreuzt den Nesselbach und verläuft wenn möglich meist über Wirtschaftswege (siehe Anlage) bis zum Hochbehälter Rehhecke.

Die Ausführung erfolgt als HD-PE Rohr mit den Durchmessern DA 160 / DA 110, mit einer Verlegetiefe von min. 1,10 m. Bei der Bauweise wurde auf eine Mischung von konventionellem Grabenbau und geschlossenem Leitungsbau (HDD-Bohrung) gesetzt. Insgesamt soll eine Wassertransportleitung von rd. 500 m gebaut werden.