



Datum: 05.01.2021

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Bezirksausschuss Bad Fredeburg			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: III	Amt: Gebäudemanagement/Technischer Bereich Hochbau	Sachbearb.: Herr Thiele
------------------	---	----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	III
Gebäudemanagement/Technischer Bereich Hochbau				
Bauamt				

TOP: Weitere Vorgehensweise der Stützmauer im Bereich der Bushaltestelle "Im Ohle", Bad Fredeburg nach erforderlichem Abriss der Schieferverkleidung

Produktgruppe: 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

1. Beschlussvorschlag:

Der Bezirksausschuss Bad Fredeburg nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und stimmt dem Verfahren mit der Erstellung einer Kostenschätzung und dem Ergebnis in einer weiteren Beratungsvorlage zu.

2. Sachverhalt und Begründung:

Die Naturstein - Vormauerschale aus Schiefersteinen, im unregelmäßigem Schichtenmauerwerk angebracht, hatte sich von der statisch relevanten Betonmauer gelöst, da Verankerungen fehlten. Sie musste aus Sicherheitsgründen sofort zurück gebaut werden. Dieses bestätigte sich beim kurzfristig anberaumten Abriss der nach Preisanfrage durch die Hepelmann Bad Fredeburg erfolgte.

Die verbliebene Betonmauer macht nach Sichtprüfung einen soliden Eindruck.

Es ist geplant, wieder eine ähnliche Schieferverblendung mit entsprechender Verankerung zur Betonmauer einschl. einer Betonabdeckung zu erstellen, wenn die Kosten vertretbar sind.

Eine Kostenschätzung für die ca. 95 m² Verblendung zusammen mit möglichen Alternativen ist derzeit in Arbeit und wird in den weiteren Sitzungsfolgen zur Beratung vorgelegt.