



Datum: 10.04.2025

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat:	Amt: Tiefbauamt/Ver- und Entsorgung, GIS	Sachbearb.: Herr Behnke
-----------	---	----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Finanzabteilung					
Tiefbauamt					

TOP: Ergänzungen zum Bauprogramm Wasserversorgung 2025*Produktgruppe: 53.01 Ver- und Entsorgung*1. Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss beschließt die vorgestellte Ergänzung zum Bauprogramm 2025, im Bereich der Wasserversorgung der Stadt Schmallenberg.

2. Auswirkungen auf den Haushalt:

Aufwand/Auszahlung:		Produkt:		Verbuchung:			
85.000 €		Nr.	530101	☐ Ergebnisplan ☒ Finanzplan	Konto:	Jahr:	
		Text	Wasserversorgung		78520	2025	
Ertrag/Einzahlung:		Maßnahme: 599					
		Erneuerung Versorgungsleitungen Verbundnetz Schmallenberg, Gleidorf					
☒ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht bzw. nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung Deckungsvorschlag:				Auswirkungen auf Folgejahre:			
				Abschreibungsaufwand:		NKF-Nutzungsdauer (Jahre):	
				2.575,76 €/Jahr		33 Jahre	

3. Sachverhalt und Begründung:

Maßnahme:	Erneuerung Versorgungsleitungen Verbundnetz Schmallenberg, Gleidorf	
Maßnahmen-Nr.:	599	
	- Planung & Bau -	
Beschreibung:	Im Rahmen der regelmäßigen Rohrbruchsuchen wurde aufgrund von Auffälligkeiten auch die von Huxel kommende Versorgungsleitung für das Verbundnetz Gleidorf untersucht. Dabei wurden mehrere Leckagen festgestellt, die insbesondere aufgrund der erneut anhaltenden Trockenheit zeitnah behoben werden müssen. Aufgrund der Vielzahl der Leckagen ist vorgesehen, ca. 750 Meter der Leitung von der Schützenstraße in Holthausen in Richtung Huxel zu erneuern. Die derzeit verlegten, alten PVC-Leitungen ermöglichen eine kostengünstige Erneuerung in geschlossener Bauweise (Berstlining), wodurch Oberflächeneingriffe minimiert und die Bauzeit optimiert werden können. Die Planung und die Erstellung des Leistungsverzeichnisses erfolgen intern.	
Abhängige Maßnahmen:	keine	
Voraussichtlicher Aufwand:	Kostenschätzung:	85.000 € (netto)